


COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli



SETTORE TECNICO IV

DETERMINA n. 1654 del 27 / 11 / 2013

Prot. n. 520.

Del 06 / 11 / 2013

Oggetto: Affidamento diretto per lavori di manutenzione straordinaria ai locali della Stazione Carabinieri al C.so Italia Villaricca. Importo di € 2.500,00 oltre IVA al 10%. CIG:Z860C0FBB3.

Premesso:

- ✓ Che il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo nella qualità di Caposervizio dell'U.T.C. su richiesta del Comandante di Stazione Carabinieri M.llo Salvati in riferimento al cattivo odore proveniente dai locali interrati si è recato in sopralluogo ed ha constatato, che il piano interrato non fruisce di una buona areazione dovuta alla totale assenza di canali o finestrini di areazione, infatti tale assenza causa un prorogarsi di muffe e cattivi odori che si espandono agli ambienti superiori provocando uno status insalubre sotto l'aspetto igienico sanitario.
- ✓ Che pertanto alla luce di quanto succitato il sottoscritto ha redatto progetto consistente nella realizzazione di tubi in p.v.c. di sfiato e la realizzazione di una apertura adiacente il vano scala con relativa frata in ferro al fine di permettere una corretta areazione dei locali interrati, inoltre al fine individuare la spesa necessaria a tale intervento;
- ✓ Che quest'Ufficio, ha predisposto "ad horas" un preventivo di spesa per € 4.333,21 oltre IVA al 10%;
- ✓ Che appare opportuno affidare ad una idonea ditta l'esecuzione delle opere sopra menzionate;

L'istruttore

Geom. Antonio Palumbo

IL CAPO SETTORE

- ✓ Vista la premessa che precede;
- ✓ Che contattate, per le vie brevi diverse ditte che operano nel settore quali: ditta Castaldo Antonio con sede in Qualiano (NA) in Via Crocelle n. 34, ditta Edil San Nicola del Geom. Nicola Palma con sede in Giugliano (NA) in via 1° Maggio trav. n. 5, ditta Piccolo Luigi con sede in Giugliano (NA), alla via Scipione l'Africano n. 110, ditta Napolitano Costruzioni S.R.L. con sede in Casoria in via Kennedy n. 36, e la sola ditta che si è resa disponibile, ad eseguire detti lavori nei modi, nei tempi e

per il prezzo stabilito dall'Ufficio Lavori Pubblici, è stata la ditta Castaldo Antonio con sede in Qualiano (NA) in Via Crocelle n. 34;

- ✓ Che il vigente Regolamento Comunale all'art.8 lett.c) che prevede tra l'altro l'affidamento diretto senza ricorrere a gara, per l'importo massimo di € 20.000,00;
- ✓ Che si è concordato con la ditta l'importo di € 2.500,00 oltre IVA al 10% e si ritiene conveniente per l'Ente, affidare alla ditta Castaldo Antonio con sede in Qualiano (NA) in Via Crocelle n. 34, i lavori di che trattasi per l'importo di € 2.500,00 oltre IVA al 10%;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvata con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.;
- Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva;
- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;
- Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03.10.2013, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore;
- Visto la delibera di G. C. n. 61 del 22.09.2012, esecutiva, con la quale approva il Piano delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PEG) anno 2012;
- Rilevata la propria competenza a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Ritenuto dover provvedere in merito;


DETERMINA

Per tutto quanto esposto che qui abbiassi per ripetuto e trascritto:

- Approvare il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria ai locali della Stazione Carabinieri al C.so Italia Villaricca.
- Affidare, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale art.11, i lavori di che trattasi, alla ditta Castaldo Antonio con sede in Qualiano (NA) in Via Crocelle n. 34, per l'importo netto di € 2.500,00 oltre IVA al 10%.
- L'Ufficio di Ragioneria è interessato ad imputare la somma di € 1.607,02 al cap. 3496 giusto impegno n. 723/2006, ed € 1.142,98 al cap. 3496 imp. 11.05/08, per la somma complessiva di € 2.750,00 IVA inclusa.
- Trasmettere la presente ,ai sensi del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, al Sindaco, al Direttore Generale, all'Assessore al Ramo, al Dirigente del Settore Economico.

Il Dirigente del Settore Tecnico

Dr. Ing. Francesco Cicala



Visto di regolarità contabile

Il Dirigente di Ragioneria

Dott. ssa Maria Tobe

26/11/13

Ciq. 18007/2006
E 1607,02
Ciq. 32148/2013
E 1142,98



COMUNE DI VILLARICCA

Provincia di Napoli

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010

tel. 0818191229-fax 0818191269

SETTORE III

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo nella qualità di Caposervizio dell'U.T.C. su richiesta del Comandante di Stazione Carabinieri M.llo Salvati in riferimento al cattivo odore proveniente dai locali interrati si è recato in sopralluogo ed ha constatato che il piano interrato non fruisce di una buona areazione dovuta alla totale assenza di canali o finestrini di areazione, infatti tale assenza causa un propagarsi di muffe e cattivi odori che si espandono agli ambienti superiori provocando uno status insalubre sotto l'aspetto igienico sanitario.

Pertanto alla luce di quanto succitato il sottoscritto ha redatto progetto consistente nella realizzazione di tubi in p.v.c. di sfiato e la realizzazione di una apertura adiacente il vano scala con relativa frata in ferro al fine di permettere una corretta areazione dei locali interrati, inoltre al fine individuare la spesa necessaria a tale intervento ha elaborato un Computo Metrico da cui:

QUADRO ECONOMICO

Capitolo A - per lavori

1.A Importo lavori a corpo	€	4.333,21
----------------------------	---	----------

Capitolo B - somme a disposizione

1.B I.V.A. sui lavori ed oneri sicurezza al 10%	€	433,32
---	---	--------

TOTALE	€	4.766,53
---------------	----------	-----------------

Villaricca 09.09.2013


IL TECNICO

Comune di Villaricca
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ai locali interrati della Stazione Carabinieri Villaricca

COMMITTENTE: U.T.C.

Villaricca , 09/09/2013

IL TECNICO
Geom. Antonio Palumbo

