


COMUNE DI VILLARICCA  
Provincia di Napoli



SETTORE TECNICO III

DETERMINA n. 296 del 08/01/2013

Reg. int. n. 68

Del. 18/02/2013

**Oggetto:** Affidamento diretto ed Impegno spesa di € 1.950,00 oltre IVA al 10% per la realizzazione di una caditoia ed incanalarla nel pozzetto della rete fognaria in via Giorgio Amendola piazzale dei 50 alloggi IACP. CIG. n. ZB30854789.

**Premesso:**

- Che il sottoscritto Geom. A. Palumbo dell'U.T.C., a seguito di sopralluogo effettuato, in data 28.12.2012, nella località in oggetto indicata, ha riscontrato che vi sono infiltrazioni d'acqua piovana nelle cantinole, posizionate sul lato Nord- Ovest del fabbricato;
- Che a seguito di opportune indagini si è accertato che le stesse sono causate dalla deformazione del piazzale esterno con annesso marciapiede.
- Che di fatto, l'acqua piovana, ristagna in quella zona del piazzale e filtra nel sottosuolo e si va ad infiltrare nelle cantinole;
- Che detto inconveniente può costituire, potenzialmente, un pericolo per la pubblica incolumità;
- Che onde eliminare lo stesso, occorre realizzare una caditoia per la raccolta delle acque piovane ed incanalarla nel pozzetto della rete fognaria, creare una soletta di calcestruzzo sul marciapiede in adiacenza al fabbricato, sagomare con adeguata pendenza la parte di piazzale interessata dalle infiltrazioni, con tappetino di conglomerato bituminoso.
- Che quest'Ufficio, ha predisposto "ad horas" un preventivo di spesa per € 2.300,00 oltre IVA al 10%;

- che il vigente Regolamento Comunale, prevede, tra l'altro, l'affidamento diretto senza ricorrere a gara, per l'importo massimo di € 20.000,00;
- Che si è concordato con la ditta G.T.C. S.r.l. con sede in Villaricca (NA), per i lavori da eseguire alla via Giorgio Amendola piazzale 50 alloggi IACP, la somma di € 1.950,00 oltre IVA al 10%;

Ja

L'Istruttore  
Geom. Antonio Palumbo

#### IL CAPO SETTORE

- **Vista** la Delibera di G.C. n. 391 dell'11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi della legge 127/97, e s.m.i.;
- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.;
- **Visto** l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva;
- **Visto** il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- **Visto** il DPR 554/1999 e s.m.i.;
- **Vista** la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore;
- **Visto** Visto la delibera di G. C. n. 61 del 22.09.2012, esecutiva, con la quale approva il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) anno 2012;
- **Rilevata** la propria competenza a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- **Ritenuto** dover provvedere in merito.

#### DETERMINA

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto:

- Affidare, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale art. 8 comma 3 lett. b, i lavori di cui in premessa, alla Ditta G.T.C. S.r.l. con sede in Villaricca, alla via G. Amendola piazzale 50 alloggi IACP, per l'importo di € 1.950,00 oltre IVA al 10%.
- L'Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare la somma di € 2.145,00 IVA inclusa al 10% al cap. 1216/10 bilancio corrente.

- Trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per quanto di competenza.


Capo Settore

Dr. Ing. Francesco Cicala

Visto di regolarità contabile

Il Responsabile

Dot. ssa Maria Topo



IHP. 365/2013  
E 2145,00 Euro

1950-129

**COMUNE DI VILLARICCA**

- **Provincia di Napoli -**  
**Ufficio Tecnico**  
**II° Settore**

**RELAZIONE TECNICA**

**Oggetto: Sopralluogo alla via G.Amendola – piazzale 50 alloggi IACP.**

Il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo dell'UTC, a seguito di sopralluogo effettuato, in data 28/12/2012, nella località in oggetto indicata, ha riscontrato che vi sono infiltrazioni d'acqua piovana nelle cantinole, posizionate sul lato Nord-Ovest del fabbricato.

A seguito di opportune indagini si è accertato che le stesse sono causate dalla deformazione del piazzale esterno con annesso marciapiede.

Di fatto, l'acqua piovana, ristagna in quella zona del piazzale e filtra nel sottosuolo e si va ad infiltrare nelle cantinole.

Detto inconveniente può costituire, potenzialmente, un pericolo per la pubblica incolumità.

Onde eliminare lo stesso, occorre realizzare una caditoia per la raccolta delle acque piovane ed incanalarla nel pozzetto della rete fognaria, creare una soletta di calcestruzzo sul marciapiede in adiacenza al fabbricato, sagomare con adeguata pendenza la parte di piazzale interessata dalle infiltrazioni, con tappetino di conglomerato bituminoso.

L'importo dei lavori ammonta ad Euro 2.300,00 più IVA.

|                           |    |          |
|---------------------------|----|----------|
| Importo lavori            | €. | 2.300,00 |
| IVA al 10% su €. 2.300,00 | €. | 230,00   |
| Totale in uno             | €. | 2.530,00 |

Villaricca 28/12/2012

Ufficio Tecnico

